

# Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории Ванзетур 2019 г.


Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется лаборатория ИМУП «Тепловодоканал»

№ п/п	ингредиенты	Ед. измерения	Результаты исследований
1.	Запах при 20°C	балл	2
2.	Запах при 60°C	балл	2
3.	Привкус при 20°C	балл	2
4.	Цветность	град.	20
5.	Жесткость	м³г/дм	2,32
6.	Железо общее	м³г/дм	2,3
7.	показатель pH	ед.рН	7,0

Для достижения нормативных показателей питьевой воды и улучшения качества были разработаны и выполнены следующие мероприятия:

№	Отчет о выполненных мероприятиях в 2019г. д. Ванзетур	Итоги выполнения
1.	Замена в фильтрах фильтрующей загрузки: -в фильтрах первой ступени очистки - загрузка антрацит «PUROLAT-стандарт, упностью 0,8 -1,6 мм	выполнено
2.	- в фильтре второй ступени загрузки – загрузка активный уголь на древесной основе У-А ГОСТ 6217-74. Плотность 240г/дм3.	выполнено
3.	Промывка, прочистка клапанной системы в фильтре.	выполнено
4.	Промывка фильтров обезжелезивания воды, угольного фильтра	выполнено
5.	Дезинфекция, промывка водонапорной башни и резервуара чистой воды.	выполнено

Генеральный директор

  
Белоусова Ф.М.

Исп.  Валиева Г.А.  
Тел. 8(34674) 3-14-14